



MULNX013P4C6

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Spisová značka: MULN/9391/2021/OZP/RI
Číslo jednací: MULNCJ 68483/2021
**Oprávněná
úřední osoba:** Ing. Rozborová Ivana
Sídlo: Pod Nemocnicí 2379
440 01 Louny
Telefon: 415 621 268
E-mail: i.rozborova@mulouny.cz

Louny 13.09.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část
(veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona, § 15 odst. 1 písm. d) a v souladu s § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) v řízení posoudil žádost, kterou dne 05.08.2021 podala fyzická osoba p. **Michal Klíč, nar. 09.07.1979, Vítězná 1569, 274 01 Slaný 1**, kterou zastupuje Petra Bílková, IČ 07934343, Zahradní 257, 398 01 Mírotice (dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného vodoprávního, územního a stavebního řízení (dále jen „společné řízení“)

žadateli

I. v y d á v á podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 183/2018“)

p o v o l e n í k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod z vodního zdroje v katastrálním území **Veltěže** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 987/38.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje	Ústecký
Název obce	Veltěže
Identifikátor katastrálního území	779857
Název katastrálního území	Veltěže
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	p. p. č. 987/38
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-04-0180-0-00

Hydrogeologický rajon	4540
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1008381, 777634
Název vodního útvaru podzemních vod	Ohářecká křída
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod	45400

Údaje o předmětu rozhodnutí (povolení k nakládání s vodami)

Účel užití vody	pro individuální zásobování objektu, závlahy pozemku
Typ odběrného objektu	studna vrtaná
Vodní dílo	studna, vodovodní potrubí
Minimální hladina podzemní vody	nestanovena
<u>Údaje o povoleném množství odběru</u>	
Průměrný povolený odběr	0,0086 l/s
Maximální povolený odběr	0,6000 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	0,0130 tis. m ³ /měs
Roční povolený odběr	0,1600 tis. m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	do 31.12.2041
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje	ne

Doplňkové údaje k nakládání s vodami:

Předpokládaná hladina podzemní vody se v místě záměru nachází v hloubce okolo 8-10 m pod terénem.

Dle závěru hydrogeologického posudku činí výsledný dosah deprese R (vzdálenost, v níž se již teoreticky neprojeví vliv čerpání) maximálně 16-18 m.

Hydrogeologický posudek vypracovala odborně způsobilá osoba RNDr. Miloš Čeleda, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1340/2001, květen/2021.

Povolení k odběru se vydává bez ohledu na jakost odebírané vody.

II. s t a n o v í dle § 9 odst. 1 vodního zákona současně pro nakládání s vodami tyto podmínky a povinnosti:

1. Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvědeň, **což bude ověřeno reálnou čerpací zkouškou, kterou bude potvrzena vydatnost zdroje. Čerpací zkouškou se ověří i výše uvedené stanovené limity pro odběr vody.**
2. Odebraná voda z vrtané studny smí sloužit pouze pro potřeby žadatele, veškeré změny týkající se oprávněné osoby z tohoto povolení, účelu užívání nebo množství odebírané vody budou projednány s vodoprávním úřadem.

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami – odběr podzemních vod z vodního zdroje pro potřebu rekreačního objektu ve vlastnictví žadatele, pro závlahu pozemku ve vlastnictví žadatele.

Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami – ode dne nabytí právní moci povolení k nakládání s vodami do 31.12.2041.

Účastník společného řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 odst. 15 vodního zákona:

p. Michal Klíč, nar. 09.07.1979, Vítězná 1569, 274 01 Slaný 1, kterého zastupuje Petra Bílková, IČ 07934343, Zahradní 257, 398 01 Mirovice

III. s c h v a l u j e v souladu § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s vyhláškou č. 183/2018 a dle § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební záměr „**Domovní vrtaná studna**“ (dále jen „stavební záměr“) a

IV. v y m e z u j e dle § 94p odst. 1 stavebního zákona v katastrálním území **Veltěže** p. p. č. 987/38 (dle KN pozemek veden jako zahrada) pro jeho realizaci.

Údaje o předmětu rozhodnutí (stavební povolení)

Název vodního díla	vrtaná studna
Manipulační řád	ne
Počet povolovaných studní	jedna
Hloubka studny	max. 33 m

Doplňkové údaje k vodnímu dílu:

Vrt bude v celé hloubce vystrojen zárubnicí z trub PVC průměru 125 mm, tl. stěny 3,0 mm plných. Ve zvodněných vrstvách budou osazeny trouby s příčnou perforací. V intervalu 0,0 m do 10,0 m bude zárubnice utěsněna jílovým těsněním. Dále od 10,0 m do 33,0 m bude zárubnice obsypána kačírky frakce 4/8 mm. Dno vrtu bude opatřeno filtračním zásypem z čistého drobného kameniva v tl. cca 400 mm. Zhlaví vrtu bude upraveno pro celoroční užívání studny zřízením manipulační šachty pro osazení ponorného čerpadla. Šachtice bude osazena z polypropylénové šachty DN 1000 mm vyvedené min. 500 mm nad úroveň upraveného terénu a bude zakryta polypropylénovým poklopem s přesahem přes plášť. Šachta bude osazena na upravené dno (písek, prosetá vytěžená zemina) tl 150 mm a nad touto vrstvou bude vrstva bentonitu v tl. 30 mm. Zárubnice bude vyvedena min. 0,2 m nad dno šachty. Šachta bude utěsněna, aby nedocházelo k zatékání povrchové a mělké podpovrchové vody.

Studna bude osazena ponorným čerpadlem automatické domovní vodárny, jejíž pojistné a ovládací elementy budou umístěny v manipulační šachtě.

Zpracovatel projektové dokumentace – autorizovaná osoba Ing. Milena Schořovská, ČKAIT 0008619, květen/2021, č. zakázky 71/2021.

Vybudované vodní dílo nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, technickobezpečnostnímu dohledu, zápisu stavby do katastru nemovitostí a ani zpracování manipulačního řádu.

Zhotovitel stavebních prací – dle výsledku výběrového řízení stavebníka.

Účel vybudovaného vodního díla – jímání podzemních vod.

V. s t a n o v í podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona povinnosti podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dle situačního výkresu C 3, 5/2021.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavba bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.**
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla podle stavebního zákona.

6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
8. Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
9. Při stavbě nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
10. Stavebník je povinen odstranit veškeré škody, které by eventuálně vznikly v souvislosti s prováděnou stavbou.
11. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a škody způsobené touto stavbou budou uhrazeny vlastníkům pozemků, popř. zde hospodařícím subjektům dle platných právních předpisů.
12. Stavební práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci stavebního povolení.
13. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení, budou respektována jejich ochranná pásma.
14. Odborné vedení stavby bude vykonávat kvalifikovaná osoba v souladu s § 2 a 160 stavebního zákona. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude určen na základě výsledku výběrového řízení a oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před započatím stavebních prací.
15. V průběhu stavby nebude znemožněn přístup do všech okolních nemovitostí.
16. Termín zahájení realizace stavby bude s minimálně týdenním předstihem prokazatelně se všemi vlastníky okolních nemovitostí projednán. Stavebník je povinen předem oznámit zahájení prací správnímu orgánu a vlastníkům, popř. nájemcům jednotlivých pozemků a projednat s nimi datum vstupu na jejich pozemek.
17. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
18. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných při stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené platnými hygienickými předpisy.
19. Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
20. Skládka stavebního materiálu a zařízení staveniště bude na pozemku investora, případně si stavebník obstará souhlas jiného vlastníka se vstupem na pozemek za účelem zřízení zařízení staveniště.
21. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěna tabule s uvedením názvu akce, investora, zhotovitele a termínem dokončení stavby. Tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné, a ponechána na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
22. Vodoprávní úřad bude přizván ke kontrolní prohlídce stavby dle plánu kontrolních prohlídek.
23. **Vrtné práce je oprávněná provádět pouze odborná firma s oprávněním k činnosti hornickým způsobem vydaným báňským úřadem (při hloubce vrtu nad 30 m).**
24. **Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu v platném znění.**
25. **Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.**
26. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných látek a jiných škodlivých látek).
27. Okolí studny bude směrem od studny vyspádováno.

VI. s t a n o v í dle § 115 odst. 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby:

1. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 119 stavebního zákona. Kolaudační souhlas je dokladem pro trvalé užívání stavby.
2. Stavebník je povinný uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby a příslušná rozhodnutí po celou dobu užívání stavby.

Účastník společného řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k stavebního zákona:
p. Michal Klíč, nar. 09.07.1979, Vítězná 1569, 274 01 Slaný 1, kterého zastupuje Petra Bílková, IČ 07934343, Zahradní 257, 398 01 Mirovice

O d ů v o d n ě n í

Dne 05.08.2021 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení k výše uvedené stavbě vodního díla. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena níže uvedenými povinnými doklady:

- třemi paré projektové dokumentace
- plnou mocí k zastupování
- kopií katastrální mapy se zakreslením záměru
- hydrogeologickým posudkem
- vyjádřením Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 08.03.2021, zn.: POH/27856/2021-2/032300
- vyjádření MÚ Louny, odboru životního prostředí ze dne 19.07.2021 č. j. MULNCJ 46408/2021
- vyjádřením Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého ze dne 20.07.2021 č.j. SBS 25018/2021/OBÚ-04/1.

Dodatečně byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku.

Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s § 44 a 47 odst. 1 správního řádu o zahájení společného řízení oznámením ze dne 06.08.2021 č. j. MULNCJ 59461/2021. Podle § 49 odst. 1 správního řádu a § 94m odst. 3 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy, povaha věci to nevyžadovala a žádost poskytovala dostatečné podklady pro její posouzení. Současně stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci (po 06.09.2021) mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Rovněž je upozornil, že na později podané námítky nebude možno podle § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Přestože výše uvedená stavba vodního díla nepodléhá přímo dle § 119 odst. 1 stavebního zákona kolaudaci, vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínku, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Povolované vodní dílo má sloužit k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod. Vzhledem k tomu, že tento odběr může mít vliv na jakost a množství podzemních vod, a to při nedodržení podmínek stavebního povolení, je dle názoru vodoprávního úřadu nezbytné provedení závěrečné kontrolní prohlídky k ověření provedení stavby podle ověřené projektové dokumentace a stavebního povolení.

Posouzení vodoprávního úřadu

Dle závěru hydrogeologického posudku s ohledem na stanovení maximálního dosahu depresního kužele a k množství jímané vody lze konstatovat, že (při správném technickém provedení vrtných a vystrojovacích prací) nedojde k negativnímu ovlivnění vydatnosti zdrojů podzemní vody v blízkém okolí. Vzdálenost k nejbližším studnám je za hranici vypočteného dosahu deprese a ovlivnění snížení hladiny) bude neměřitelné. Vzhledem k nízkému odběru vody nedojde ke zhoršení celkové vodní bilance s ohledem na velikost hydrogeologického povodí a velikost podzemního odtoku.

Povolované nakládání s vodami je v souladu s cíli Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25.04.2016 usnesením č. 132/29Z/2016.

Výše uvedené limity byly stanoveny v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí z. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad nestanovil dle § 37 vodního zákona minimální hladinu podzemních vod, neboť povolený odběr v souladu se závěry hydrogeologického posudku nemůže mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod.

Umístění studny je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Obecné požadavky na využití území a na výstavbu jsou dodrženy.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání shora uvedeného povolení k nakládání s vodami a společného povolení ke stavbě vodního díla. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci společného řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 115 odst. 15 vodního zákona a § 94k stavebního zákona:

obec Veltěže, IČ 00556475, Perucká č. p. 73, Veltěže, 440 01 Louny 1

účastníci identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v katastrálním území Veltěže p. p. č. 987/2, 987/1, 987/39, 987/37

Poučení účastníků

V souladu s § 81 odst. 1, § 82 a 83 odst. 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V souladu s § 81 odst. 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru

Upozornění:

- zahájení a ukončení prací musí být ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Ústeckého,
- instalace čerpací techniky musí být ukončena revizní zprávou,
- při případném zjištěném poklesu hladin podzemních vod u stávajících zdrojů vod v okolí objektu je nutno odběr vody regulovat tak, aby nebyla snížena dosavadní vydatnost těchto zdrojů,
- bude-li voda užívána jako pitná, je nutné před zahájením využívání studny provést rozbor vody dle požadavku vyhlášky č. 252/2004 Sb.
- výkopové a stavební práce budou probíhat bez nadměrného zatěžování okolí prachem,
- při uvedených stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,
- při hloubení výkopů je nutné dodržet nejmenší vzdálenost od paty kmene dřevin 2,5 m. Výkopové práce v kořenovém systému musí být prováděny ručně. Nesmí dojít k přetnutí kořenů s průměrem 2 cm a větším. Obnažené kořeny chránit před vysycháním. Koruny stromů je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Stavební materiály neukládat do kořenové zóny dřevin, tj. na ploše půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny),
- odpady musí být předány pouze oprávněným osobám, nikoli odkládány do městských popř. obecních kontejnerů, které jsou určeny k ukládání vytríděných složek obalových materiálů z komunálního odpadu (papír, plast).

K žádosti o kolaudační souhlas bude mimo jiné předloženo:

- **závěrečná zpráva k vrtu spolu s výsledky čerpacích zkoušek zpracovaná oprávněnou vrtnou společností, která bude potvrzena hydrogeologem,**
- revize elektrického zařízení,
- prohlášení autorizované osoby, která prováděla stavební dozor, k provedení stavby
- prohlášení o shodě na materiálu.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen 20.08.2021.

Obdrží:

I. Účastník společného územního a stavebního řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu a dle § 94k stavebního zákona: (doručeno jednotlivě)

p. Michal Klíč, IDDS: 4urtc5y, Vítězná č. p. 1569, 274 01 Slaný 1 zastoupený p. Petrou Bílkovou, Zahradní č. p. 257, 398 01 Mirovice

II. Účastník společného územního a stavebního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením k nakládání s vodami podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu a dle § 115 odst. 15 vodního zákona:

Obec Veltěže, IDDS: jhkbp45, Perucká č. p. 73, Veltěže, 440 01 Louny 1

III. Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu a dle § 94k stavebního zákona na základě možného dotčení práv v souvislosti se stavebním povolením: (doručeno veřejnou vyhláškou)

Obec Veltěže, IDDS: jhkbp45, Perucká č. p. 73, Veltěže, 440 01 Louny 1

účastníci identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v katastrálním území Veltěže p. p. č. 987/2, 987/1, 987/39, 987/37

IV. Ostatní:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8, U města Chersonu 1429/7, 434 01 Most

K vyvěšení:

MÚ Louny – p. Krejčová

OÚ Veltěže

Toto správní rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Městský úřad Louny a příslušný dotčený obecní úřad se žádají o vyvěšení tohoto správního rozhodnutí na svých úředních deskách včetně elektronických. Po uplynutí shora uvedené lhůty bude potvrzené správní rozhodnutí vráceno Městskému úřadu Louny, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis příslušného správního orgánu